

Департамент образования  
администрации Владимирской области  
государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  
Владимирской области  
«МУРОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  
(ГБПОУ ВО «МИК»)  
602254 Владимирская область г. Муром,  
ул. Филатова, д. 8  
Тел\Факс: 8 49 234 (4-46-78)  
Телефоны: 4-18-51, 4-42-95  
ОГРН 1133334001206  
ИНН\КПП 3334020298\333401001

e-mail:  
pu10\_sec@mail.ru  
< pu10.lan@mit.ru >  
Сайт:

<http://mitmurom.ucoz.ru/>

07.12.2016 г № \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю главного государственного  
инспектора округа Муром и Муромского района  
по пожарному надзору  
Гришаевой Е.В.

### Пояснительная записка

16 сентября 2016 года в ходе плановой выездной проверки в отношении ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» был составлен акт отделом надзорной деятельности и профилактической работы округа Муром и Муромского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: на дверях производственных и складских помещений не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной безопасности.

В декабре 2016 года были устранены выявленные нарушения: был произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности в восьми помещениях (акт выполненных работ от 06.12.2016 года)

Директор ГБПОУ ВО «МИК»



А.А. Чернышев

Владимирская область  
г. Муром

Общество с ограниченной ответственностью  
«Монтажстрой»

Номер свидетельства:  
№ П-050(2)-27092012  
От 27.09.2012

Заказ М-042-16-Р  
на расчет категорий помещений  
по взрывопожарной и пожарной  
опасности

Заказчик:  
ГБПОУ ВО «Муромский  
индустриальный колледж»

Расчет

категорий взрывопожарной и пожарной опасности помещений  
ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж»,  
расположенных по адресу: Владимирская обл., г. Муром, ул.  
Филатова, д.8.

Генеральный директор  
Главный инженер проекта  
Исполнитель



Садов М.М.  
Челышев А.Г.  
Гуров М.В.

Муром  
2016

ООО "Монтажстрой"  
 адрес: 602263, Владимирская обл., г. Муром, ул. Первомайская, д.108, тел.: 8(49234)3-36-34

**Акт № 00000914 от 06 Декабря 2016 г.**

Заказчик: ГБПОУ ВО "МИК"

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности в восьми помещениях, расположенных по адресу: г. Муром, ул. Филатова, д. 8 по Договору подряда №50Р от 03.11.2016 г.	шт	1.000	24000-00	24000-00
<b>Итого:</b>					<b>24000-00</b>
				<b>Без налога (НДС):</b>	<b>-</b>
				<b>Всего (с учетом НДС):</b>	<b>24000-00</b>

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель:

Заказчик:



Директор по кап.строительству  
 ООО «Монтажстрой»  
 по ген. доверенности № 001/16  
 от 03.10.16 Чельшев А.Г.

